

# Informationen

## Stromkreise

### UV1 UV Hauptverteilung

- .1 Tauchpumpe Zisterne (1,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Schalter, konventionell
- .2 Zugang UG (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampen, konventionell
  - .002 Lampen 2, konventionell
- .3 Medienraum (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .4 Flur UG (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
  - .002 Lampe Schacht, konventionell
- .5 Umkleide (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .6 WC Damen (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .7 WC Herren (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .8 Schacht Hebetchnik
- .9 Tauchpumpe Schacht (2,5mm<sup>2</sup>)
- .10 Hebeanlage Fäkalien (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .11 Lüfter (1,5mm<sup>2</sup>)
- .12 Verteilerraum (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .13 EDV-Raum (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .14 Netzwerktechnik
- .15 Klimaanlage (1,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .16 Wärmepumpe 1 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .17 Wärmepumpe 2 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .18 Wärmepumpe 3 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .19 Wärmepumpe 4 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .20 PV 1 < 25 kwp (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .21 PV 2 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .22 Bunker Stapler (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .23 Bunker Steckdosen 3er 1 (2,5mm<sup>2</sup>)
- .24 Bunker Steckdosen 3er 2 (2,5mm<sup>2</sup>)
- .25 Heizkörper Infra 1 (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Thermostat, konventionell
- .26 Heizkörper Infra 2 (1,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Thermostat, konventionell
- .27 Heizkörper Infra 3 (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Thermostat, konventionell
- .28 Heizkörper Infra 4 (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Thermostat, konventionell
- .29 Heizkörper Infra 5 (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Thermostat, konventionell

### UV2 UV Halle

- .1 Lager Aussen Gang 1 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Lampe, konventionell
- .2 Lager Aussen Gang 2 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Lampe, konventionell
- .3 Lager Aussen Gang 3 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Lampe, konventionell
- .4 Tor Einfahrt (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Motor, konventionell
- .5 Lampe Tor Einfahrt (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Lampe, konventionell
- .6 Mast Beleuchtung (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Lampe, konventionell
- .7 Lager Aussen Tor 1-2 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Motor 1, konventionell
  - .002 Motor 2, konventionell
- .8 Lager Aussen Tor 3-6 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Motor 3, konventionell
  - .002 Motor 4, konventionell
  - .003 Motor 5, konventionell
  - .004 Motor 6, konventionell
- .9 Lager Aussen Tor 7-10 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Motor 7, konventionell
  - .002 Motor 8, konventionell
  - .003 Motor 9, konventionell
  - .004 Motor 10, konventionell
- .17 Beleuchtung Halle 1 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Lampe, konventionell
- .18 Beleuchtung Halle 2 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Lampe, konventionell
- .19 Beleuchtung Bunker (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .20 Beleuchtung Aussen Bunker (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .21 Beleuchtung Aussen Halle (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .22 Fluchtwegebeleuchtung 1 (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe 1, konventionell
- .23 Fluchtwegebeleuchtung 2 (2,5mm<sup>2</sup>)
  - .001 Lampe, konventionell
- .24 Steckdosen Bunker 3er
- .25 Steckdosen Reinigung (2,5mm<sup>2</sup>)
- .26 Ladestation Stapler 1 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .27 Hochdruckreiniger 400V (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .28 Beleuchtung Tor Halle
- .29 Tor Halle 1 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Motor, konventionell
- .30 Rampe Halle (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .31 Ladestation Stapler 2 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .32 Steckdosen 3er 1 Halle (2,5mm<sup>2</sup>)
- .33 Steckdosen 3er 2 Halle (2,5mm<sup>2</sup>)
- .34 Steckdosen 3er 3 Halle (2,5mm<sup>2</sup>)
- .35 Ladestation Stapler 3 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
- .36 Beleuchtung Halle Aussen
- .37 Tor Halle 2 (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Motor, konventionell
- .38 Tor Bunker (2,5mm<sup>2</sup>, L1 - L3)
  - .001 Motor, konventionell
- .39 Brandmeldeanlage (2,5mm<sup>2</sup>)
- .41 Schreibtischanlage (2,5mm<sup>2</sup>)

## Sicherheitstechnik

### 01 UG (PST-Bereich)

- .001 Rauchmelder 1
- .002 Rauchmelder 2
- .003 Rauchmelder 3
- .004 Rauchmelder 4
- .005 Rauchmelder 5
- .006 Rauchmelder 6
- .007 Rauchmelder 7
- .008 Rauchmelder 8
- .009 Handtaster 1
- .010 Handtaster 2
- .011 Handtaster 3

### 02 EG - Hof (PST-Bereich)

- .001 Handtaster 1
- .002 Handtaster 2
- .003 Handtaster 3
- .004 Rauchmelder 1
- .005 Rauchmelder 2
- .006 Rauchmelder 3
- .007 Rauchmelder 4
- .008 Rauchmelder 5
- .009 Rauchmelder 6
- .010 Rauchmelder 7
- .011 Rauchmelder 8
- .012 Rauchmelder 9
- .013 Rauchmelder 10
- .014 Rauchmelder 11
- .015 Rauchmelder 12
- .016 Rauchmelder 13
- .017 Rauchmelder 14
- .018 Rauchmelder 15
- .019 Rauchmelder 16
- .020 Rauchmelder 17
- .021 Auslöser Entrauchung
- .022 Entrauchungsklappe 1
- .023 Entrauchungsklappe 2
- .024 Entrauchungsklappe 3
- .025 Entrauchungsklappe 4
- .026 Signalgeber 1
- .027 Signalgeber 2

## EDV

### 01 UG (E-Patchfeld)

- .001 Bunker 1
- .002 Bunker 2

### 02 Halle-Hof (E-Patchfeld)

- .001 Halle 1
- .002 Halle 2
- .003 Waschplatz
- .004 Kamera 1
- .005 Hotspot 1
- .006 Hotspot 2
- .007 Hotspot 3
- .008 Hotspot 4
- .009 Hotspot 5
- .010 Hotspot 6
- .011 Hotspot 7
- .012 Kamera 2
- .013 Mast

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Montagehöhen:                            |                 |
| Schalter- Steckdosenkombinationen        | 1,10m           |
| Steckdosen                               | 0,30m           |
| Steckdosen Arbeitsfläche                 | 1,15m           |
| Steckdosen für Arbeitsflächenbeleuchtung | 2,15m           |
| Wandauslass Wohnbereich                  | 1,65m           |
| Wandauslass Spiegelleuchte               | 1,80m           |
| Wandauslass Treppenhaus/Aussen           | 1,80m           |
| Haussprechstellen                        | 1,35m           |
| Elektroverteilung UK                     | 1,30m           |
| Zählerschrank gem. TAB                   | MZ >1,10 <1,85m |

Höhenangaben ab OKFFB  
Abweichende Höhen werden gesondert angegeben

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <small>Verpflichtung zum Schutz vor Gefahren</small><br><small>Überprüfung und Befreiung vom Innendienst</small><br><small>Eintrag in die Baugenehmigung</small><br><small>Alle Rechte für den Fall der Patentierung</small><br><small>unter der Schutzmarke</small> |                                     | Projekt:<br>Zeichnungsnummer:       | Maßstab 1:50                        |
| Datum:<br>Name:<br>Information:                                                                                                                                                                                                                                      | Datum:<br>Name:<br>Information:     |                                     |                                     |
| Ab Projekt Geht:<br>Am Platzplatz 7<br>10001 Schremsbach                                                                                                                                                                                                             | Nr.:<br>Datum:<br>Name:<br>Unters.: | Nr.:<br>Datum:<br>Name:<br>Unters.: | Nr.:<br>Datum:<br>Name:<br>Unters.: |